

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270 города Челябинска»

454092г. Челябинск, ул. Курчатова, 10-А, тел. 237-42-21
ОКПО 36921033, ОГРН 1027402926132, ИНН 7451054273, КПП 745101001

Справка

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт наименование нормативно правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Отделка пола в группе «Колобок» на первом этаже здания (пом.1 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом(линолеум). Сертификат ПБ не представлен	Основание: ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28 ст.134 ч.7	01.02.2023	Выполнено 13.09.2022г.

Заведующий



Ефимова М. Г.