

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон 791-29-64, факс 791-75-11

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 270 г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 15 от 10.01.2020 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области – главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Огорокова Андрея Валерьевича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 21.01.2020, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 11.02.2020 г., проведена **плановая выездная проверка** инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области - государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску по пожарному надзору Максимовой Викторией Игоревной

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 10а

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» Ефимовой Мариной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1	Коридор возле логопедического кабинета №1 не оборудован датчиками автоматической пожарной сигнализации	Основное приложение А п. А4 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	21.01.2021	

		ст. 83, 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2	Отделка стен логопедического кабинета №2 выполнена декоративно-отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (бумажными обоями)	п. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2021	
3	Отделка стен кабинета заведующего выполнена декоративно-отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (бумажными обоями)	п. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2021	
4	Отделка стен методического кабинета выполнена декоративно-отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (бумажными обоями)	п. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2021	
5	Отделка потолка методического кабинета выполнена декоративно-отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (пенопластовыми плитами). Документы о соответствии требованиям пожарной безопасности не предоставлены.	п. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2021	
6	Формирование сигналов о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя АПС неадресной (должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей АПС)	п. 14.1 СП 5.13130.2009 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Челябинску по пожарному надзору

Максимова В.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 11 » 02 20 20 г.



М.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 11 » 02 20 20 г.

Заведующий
(должность, фамилия, инициалы)