

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон 791-29-64, факс 791-75-11

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 270 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 10 от 10.01.2020 г. начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области подполковника внутренней службы (главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору) Огорокова Андрея Валерьевича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин 24 января 2020 г., с 11 ч 00 мин до 12 ч 00 мин 11.02.2020 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору: инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области младшим лейтенантом внутренней службы Ветровой Дарьей Юрьевной.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 270 г. Челябинска» (далее по тексту МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска») по адресу: г. Челябинск, ул. Локомотивная, 28.

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» Ефимовой Мариной Геннадьевной, заведующим структурным подразделением МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» Ореховой Алёной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Двери, отделяющие лестничную клетку (№ 34 по техническому паспорту) от 2 этажа, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.01.2021	
2.	Двери, отделяющие лестничную клетку (№ 45 по техническому паспорту) от 2 этажа, не имеют приспособлений для	п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический	24.01.2021	

	самозакрывания и уплотнений в притворах.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	В помещении медицинского кабинета 1 этажа (№ 8 по техническому паспорту) пожарные извещатели АПС размещены на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников (фактически – 0,2 м).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.01.2021	
4.	Настенные речевые оповещатели СОУЭ размещены на расстоянии менее 0,15 м от потолка до верхней части оповещателя (фактически – вплотную).	п.4.4 СП 3.13130.2009, ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.01.2021	
5.	Аккумуляторные батареи резервного источника питания находятся в неисправном (разряженном) состоянии, что не обеспечит работу электроприемников системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	п.15.3 СП 5.13130.2009, ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	24.01.2021	
6.	Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, расположенные в помещениях 1 этажа, не выполнены огнестойкими кабелями, что не позволяет сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ч.2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	24.01.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Челябинска
пожарному надзору Ветрова Д.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«11» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«11» 02 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)
М.Л.П. Ветрова Д.Ю.