

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11
(место принятия решения)

Предписание № 65/1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №270 г. Челябинска»

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (в области ГО, ЗНТ ЧС) – заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленца Евгения Владимировича № 65 от 26 января 2022 года проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Максимовой Викторией Игоревной в отношении объектов защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) юридическим лицом - Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №270 г. Челябинска», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Локомотивная, 28.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	Отделка пола в группе «Колобок» на первом этаже здания (пом. 1 по тех.паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28 ст. 134 ч.7	01.02.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1 Б, кабинет 18, в срок до 01.02.2023 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом заместителю начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области — заместителю главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

Максимова В.И.
(фамилия, инициалы)

«07» февраля 2022 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

(подпись)



(должность)

(фамилия, инициалы)

«07» февраля 2022 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2022 г.